



TEST FINAL D'INFILTROMÉTRIE

Q4 = 0,37 à 0,57 m3/m2/h

selon les bâtiments





DISPOSITIF ENVIRONNEMENTAL PASSIF

Mise en oeuvre ITE isolation thermique par l'extérieur en manteau de fibre de bois
 Matières premières bois; plaquettes de scieries, plaquettes forestières, plaquettes de rondins
 100% à base d'essences résineuses - Provenance française (Vosges)

Entreprise Sud-Ouest Habitat
 Zolpan (process et enduit à la chaux)
 Pavatex-Soprema (fibre de bois)

Détail photo - Isolation de la façade Nord avec pose en cours, double encollage en plein et chevillage





DISPOSITIF ENVIRONNEMENTAL PASSIF

Mise en oeuvre ITE isolation thermique par l'extérieur en manteau de fibre de bois
 Matières premières bois; plaquettes de scieries, plaquettes forestières, plaquettes de rondins
 100% à base d'essences résineuses - Provenance française (Vosges)

Entreprise Sud-Ouest Habitat
 Zolpan (process et enduit à la chaux)
 Pavatex-Soprema (fibre de bois)

Détail photo - Isolation de la façade Nord avec pose en cours, double encollage en plein et chevillage

Détail photo - Isolation d'un appui de fenêtre avant enduisage à la chaux et pose de la bavette alu pentée 10%

